

CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA

Nr. de înregistrare: 70 data: 01.02.2021

APROBAT,

Reprezentant Legal,

Director: Mitrea Nadia-Diana

INVITATIE DE PARTICIPARE



CPV: 71600000-4 – Servicii de verificare/revizie instalatii gaze naturale

**Autoritatea contractantă, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, va invita să depuneti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica de ”Servicii de verificare/revizie instalatii gaze naturale pentru sediile Casa de Cultură, Casa Memoriala Lucian Blaga Lancrăm:**

Valoarea estimata pentru aceasta achizitie, fiind sub pragul prevazut de art. 7 al. (5) in LEGEA Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice si potrivit art. 7, al. (5) "Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei.", se va proceda la cumpararea directa a acestor produse din catalogul SEAP, de la adresa [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro)

Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.

Durata de prestare servicii: maxim 20 de zile

Valoarea estimata este de : **720,00 lei fără TVA**

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut

**Necesitatea achizitiei:** In vederea achiziționarii de Servicii de verificare/revizie instalatii gaze naturale, va rugam sa aprobati achizitionarea urmatoarelor servicii:

Instalații și echipamente care sunt deservite de instalatia de utilizare a gazelor naturale la punctele de consum

DENUMIRE INSTALAȚII	OPERAȚIUNI	LOCAȚIA INSTALAȚIILOR	Cant.	Pret unitar fara TVA	Valoare totala lei fara TVA
Centrala	Verificare tehnica pentru un punct de ardere cu $16\text{mc/h} < Q_{au} \leq 80\text{mc/h}$ ; Verificare pentru debit total instalat $> 16\text{mc/h}$ Lungime instalatie $\leq 50\text{ m}$	Jud. Alba, Loc. Sebes, Str. Lucian Blaga, Nr. 45	1	400	400
Aragaz	Verificare Tehnica la IU cu $Q_{instalat} > 16\text{ mc/h}$ pentru $Q_{au} \leq 16\text{ mc/h}$	Jud. Alba, Loc. Sebes, Str. Lucian Blaga, Nr. 45	1	80	80
Centrala	VERIFICARE Tehnica la IU cu $Q_{instalat} \leq 16\text{ mc/h}$ si $> 2\text{ PDA}$ (puncte de ardere)	Jud. Alba, Loc. Lancram, Str. Veche, Nr. 234	1	80	80

Teracota	VERIFICARE Tehnica la IU cu Q instalat $\leq$ 16 mc/h si $>$ 2 PDA (puncte de ardere)	Jud. Alba, Loc. Lancram, Str. Veche, Nr. 234	1	80	80
Teracota	VERIFICARE Tehnica la IU cu Q instalat $\leq$ 16 mc/h si $>$ 2 PDA (puncte de ardere)	Jud. Alba, Loc. Lancram, Str. Veche, Nr. 234	1	80	80

### Cerinte tehnice

- Verificarea arzătoarelor si a starii imbinarilor si garniturilor de etansare aferente;
- Verificarea traseului conductei pentru transportul gazelor naturale pe o lungime  $\leq$  50,00 m;
- Verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi, grunduirea si vopsirea conductelor montate aparent;
- Verificarea etanseitatii imbinarii conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, folosind tehnologii de verificare a etanseitatii (exemplu : cu spuma cu apa cu sapun,etc.);
- Verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare (robineti,etc.);
- Verificarea/revizia oricaror alte aspecte legate de buna functionare a instalatiei de utilizare a gazelor naturale;
- Întocmire documentației de verificare, în 4 (patru) exemplare, din care unul va rămâne în posesia beneficiarului ca dovadă a efectuării serviciului de verificare tehnică periodică vtp;
- Depunerea documentației de verificare - de către prestator - la sediul operatorului de distribuție și furnizorului.
- Toate verificările efectuate se vor consemna, după caz, în Fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatori finali.

Operatorul economic autorizat, care efectuează verificarea tehnică periodică a instalației de utilizare gaze naturale are următoarele obligații:


- să întocmească documentele prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea **Procedurii privind verificările si reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a sazelor naturale**.

**Prestatorul trebuie sa fie autorizat pentru efectuarea acestor lucrari respectiv Servicii de verificare/revizie instalatii gaze naturale- Dovada faptului ca operatorul economic care presteaza serviciul de verificare a instalatiilor de gaze naturale la cele doua sedii este autorizat sa desfasoare astfel de lucrari, conform legii respectiv: Certificat/ Autorizare sau orice alt document eliberat/valabil conform legislatiei in vigoare (copie conform cu originalul).**

Operatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferta in catalogul SEAP la adresa [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro) pana la data de 04.02.2021, ora 09:00, de unde autoritatea contractantă va iniția achiziția directă on-line.

NOTA: Publicarea prezentei invitatii are rol de informare si de publicitate, nu obliga autoritatea contractanta si nu exclude de la procedura operatorii economici deja inscrisi in catalogul electronic SEAP.

Întocmit,  
Inspector de specialitate  
Purlea Adina-Elena



Verificat,  
Șef serviciu  
Căliman Cornelia

